

LAUSUNTO HOVIRINNAN KOULUN LIIKUNTASALISTA

KAARINAN KAUPUNKI
TEKNISET PALVELUT
PETRI JAARTON
PL 12, 20781 KAARINA

Kaarinan kaupungin tekniset palvelut pyytää Liedon kunnan terveydensuojeluviranomaiselta lausuntoa Hovirinnan koulun liikuntasalin terveydensuojelulain mukaisesta kunnosta iltakäyttäjää varten.

Hovirinnan koulun liikuntasalin lattialle on asennettu kaasutiivis kumimatto. Liikuntasalin lattian alapohjan eristetilä on alipaineistettu katolle asennetulla poistoilmakoneella. Liikuntasalin ja eristetilän välistä alipainetta mitataan jatkuvatoimisilla paine-eromittareilla, jotka antavat hälytyksen päivystykseen, mikäli ongelmia alipaineen suhteen tapahtuu.

20.8.2019 suoritetussa tarkastuksessa todettiin, että liikuntasalista oli poistettu tilan jakajana käytetty vanha väliverho sekä näyttämön kaikki verhot. Lisäksi välinevarastoista oli poistettu kaikki vanhat liikuntavälineet ja matot. Toimenpiteet suoritettiin sen jälkeen, kun viranomaiselle tuli ilmoitus iltakäyttäjien mahdollisista altistumisista.

Terveydensuojeluviranomaisen lausunto:

Terveydensuojeluviranomainen toteaa, että tehdyt toimenpiteet ovat terveydensuojelun kannalta riittävät, koska lattian rakenteista ei pääse epäpuhtauksia liikuntasalin sisäilmaan.

Lausunto on annettu vain terveydensuojelulain ja -asetuksen mukaan.

Matti Palkén
Terveystarkastaja

