

Kaarinan kaupunki

Talonrakennus ja kunnossapito

Kiinteistöjen kunnossapito

Jari Silvennoinen

Lukion kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä 4/2023 pöytäkirja

Aika	1.12.2023 klo 11.00-11.45	
Paikka	Teams-palaveri	
Läsnä	Jari Silvennoinen (Teams)	kunnossapitopäällikkö
	Joni Huhtanen	kunnossapidon työnjohto
	Lisa Paavilainen	rehtori
	Pasi Kytöniemi	apulaisrehtori
	Eeva Axelsson	terveystarkastaja
	Liisa Aarnio	apulaisosastonhoitaja
	Noora Nieminen	työsuojeluvaltuutettu
	Salla Nurminen	verkkotoimittaja/viestintä
	Kenneth Söderlund	työterveyslääkäri
	Onni Laitinen	oppilas/nuorisovaltuuston sihteeri
	Vesa Koskinen	huoltajien edustaja
	Margit Lehtonen	laitoshuoltaja
	Riitta Martineero	siivoustyönjohtaja

1 Avaus

- Puheenjohtajana toimii Jari Silvennoinen ja sihteeriksi tarjoutui Joni Huhtanen.

2 Edellinen muistio

- lukiolle tehtiin 31.10.2023 terveystarkastus Swecon raporttiin liittyen. Kierroksella todettiin, että liikuntasalin käytävän akustiikkavillat vaihdetaan. Sekä liikuntasalin rikkoutuneet akustiikkavillat vaihdetaan. Työt tahdistetaan siten, ettei tule haittaa muille. Mineraalikuidut määritetään kahden viikon laskeumanäytteillä. Näytteet otetaan olemassa olevista pinnoista. Siivouskomeroihin lisätään hyllyjä, tavarat pois lattialta.
- kuitumittaukset suoritetaan akustiikkavillojen vaihdon jälkeen
- sisäilmailmoituksia tullut 2 kpl koulun alueelta
- liikuntasalin remontti valmis joulukuun alussa. Ylioppilasjuhlat salissa 5.12.2023
- ilmapiiri Lukiolla rauhallinen
- paine-ero seuranta kokousten välisille ajoille. Esitetään aina kokouksen yhteydessä.
- kouluun sekä terveydenhuoltoon ei olla oltu yhteydessä uusista asioista.

Kaarinan kaupunki

Talonrakennus ja kunnossapito

Kiinteistöjen kunnossapito

Jari Silvennoinen

3 Käyttäjien tilanne**3.1 Työnantaja**

- ummehtunut haju poistunut liikuntasalin käytävällä remontin myötä. Remontti valmistuu 2.12.2023 mennessä.
- tilanne koululla ollut rauhallinen.
- uudet sisäilmailmoitukset ilmoitetaan Granlund Manageriin.

3.2 Työsuojelu

- uusia ilmoituksia ei ole tullut.
- käytävä kyselyiden perusteella ylipaineistus on parantanut sisäilmaa.
- huoli keittiön henkilöstön turvallisuudesta ja jaksamisesta nousi esille. Ruokala pysynyt ylipaineisena.

3.3 Työterveys

- uusia ilmoituksia ei ole tullut.
- teknisten mittausten perusteella, epäpuhtauksille altistuminen epätodennäköistä.

3.4 Kouluterveydenhuolto

- jatkossa Kaija-Leena Rasimus osallistuu kokouksiin.

3.5 Opiskelijat

- ilmapiiri opiskelijoiden kesken rauhallinen. Päänsärky vähentynyt, toimenpiteistä puhuttu opiskelijoiden kesken.

3.6 Tehdyt toimenpiteet

- liikuntasalin tiiveyskorjaukset käynnissä. Remontti valmistuu 2.12.2023
- liikuntasalin käytävän akustiikkalevyt vaihdettu sekä siivous suoritettu yläpohjan osalta.

Kaarinan kaupunki

Talonrakennus ja kunnossapito

Kiinteistöjen kunnossapito

Jari Silvennoinen

3.7 Tulevat korjaukset

- keittiön tiivistyskorjaukset suoritetaan joululoman aikana.
- liikuntasalin ympäröivät alueet kartoitetaan ja tehdään tarvittavat toimenpiteet.

4 Tiedottaminen

- lisätään wilmaan tiedot.

5 Muut asiat

- ylipaineistus pysynyt hyvällä tasolla. Hiilidiooksidipitoisuudet ylittävät hetkellisesti toimenpiderajat.

6 Seuraava kokous

- seurantapalaveri on 12.1.2024 klo 11.00

7 Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 11.46

PostiosoitePL 17
20781 KAARINA**Käyntiosoite**Oskarinkatu 4
20780 KAARINA**Puhelin/Faksi**(02) 588 4000
(02) 588 4801 (Faksi)**Internet**www.kaarina.fi