

Kaarinan kaupunki

Talonrakennus ja kunnossapito

Kiinteistöjen kunnossapito

Jari Silvennoinen

Lukion kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä 5/2023 pöytäkirja

Aika	12.1.2024 klo 11.00-11.45	
Paikka	Teams-palaveri	
Läsnä	Jari Silvennoinen	kunnossapitopäällikkö
	Joni Huhtanen	kunnossapidon työnjohto
	Lisa Paavilainen	rehtori
	Pasi Kytöniemi	apulaisrehtori
	Eeva Axelsson	terveystarkastaja
	Liisa Aarnio	apulaisosastonhoitaja
	Noora Nieminen	työsuojeluvaltuutettu
	Salla Nurminen	verkkotoimittaja/viestintä
	Kenneth Söderlund	työterveyslääkäri
	Onni Laitinen	oppilas/nuorisovaltuuston sihteeri
	Vesa Koskinen	huoltajien edustaja
	Margit Lehtonen	laitoshuoltaja
	Riitta Martineero	siivoustyönjohtaja
	Jaakko Seppälä	lvi-insinööri
	Tapio Laakkonen	rakennuttajainsinööri
	Helena Muuri	tiimivastaava opiskeluterveydenhuolto

1 Avaus

- Puheenjohtajana toimii Joni Huhtanen ja sihteeriksi tarjoutui Joni Huhtanen.

2 Edellinen muistio

- ummehtunut haju poistunut liikuntasalin käytävällä remontin myötä. Remontti valmis tuu 2.12.2023 mennessä. tilanne koululla ollut rauhallinen.
- käytävä kyselyiden perusteella ylipaineistus on parantanut sisäilmaa. huoli keittiön henkilöstön turvallisuudesta ja jaksamisesta nousi esille. Ruokala pysynyt yli paineisena.
- teknisten mittausten perusteella, epäpuhtauksille altistuminen epätodennäköistä.
- ilmapiiri opiskelijoiden kesken rauhallinen. Pääsärky vähentynyt, toimenpiteistä puhuttu opiskelijoiden kesken.

PostiosoitePL 17
20781 KAARINA**Käyntiosoite**Oskarinkatu 4
20780 KAARINA**Puhelin/Faksi**(02) 588 4000
(02) 588 4801 (Faksi)**Internet**

www.kaarina.fi

Kaarinan kaupunki

Talonrakennus ja kunnossapito

Kiinteistöjen kunnossapito

Jari Silvennoinen

- liikuntasalin tiiveyskorjaukset käynnissä. Remontti valmistuu 2.12.2023.
- paine-ero seuranta kokousten välisille ajoille. Esitetään aina kokouksen yhteydessä. liikuntasalin käytävän akustiikkalevyt vaihdettu sekä siivous suoritettu yläpohjan osalta.
- ylipaineistus pysynyt hyvällä tasolla. Hiilidioiksidi pitoisuudet ylittävät hetkellisesti toimenpiderajat.

3 Käyttäjien tilanne**3.1 Työnantaja**

- oireilut vähentyneet, koululla rauhallinen tunnelma
- liikuntasalin remontista positiivinen vaikutus

3.2 Työsuojelu

- ei uusia yhteydenottoja

3.3 Työterveys

- ei uusia yhteydenottoja

3.4 Kouluterveydenhuolto

- ei uusia yhteydenottoja

3.5 Opiskelijat

- tilanne rauhallinen opiskelijoiden kesken

3.6 Tehdyt toimenpiteet

- joulutauolla tehty tiivistyskorjauksia keittiössä

Kaarinan kaupunki

Talonrakennus ja kunnossapito

Kiinteistöjen kunnossapito

Jari Silvennoinen

3.7 Tulevat korjaukset

- tiivistyskorjaukset jatkuvat keväällä ruokasalin osalta

3.8 Paine-ero seuranta

- rakennus pysynyt ylipaineisena
- tuloilmaa voidaan tarvittaessa nostaa
- ylipaineistusta voidaan parantaa tilanteen mukaan

4 Tiedottaminen

- lisätään wilmaan tiedot.

5 Muut asiat

- erillinen ryhmä käy paine-ero seuranta läpi
- keittiön edustaja kutsutaan seuraavaan palaveriin

6 Seuraava kokous

- seurantapalaveri on 5.4.2024 klo 11.00

7 Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 11.32