

KAARINAAN KAUPUNKI
PL 12, 20781 KAARINA

LAUSUNTO PIISPANLÄHTEEN KOULUN (ALAKOULU) SISÄILMAN JA PINTAPÖLYN
ASBESTIPITOISUUDESTA

Kaarinan kaupunki on pyytänyt lausunto Piispanlähteen koulun sisäilmatutkimuksista. Kaarinan kaupunki on tehnyt Piispanlähteen alakoulussa tiivistyskorjauksia koulun sisäilmaongelmien korjaamiseksi. Korjaukset jouduttiin keskeyttämään kattovuodon vuoksi keväällä 2019. Muutos- ja korjaustöiden yhteydessä tehtiin normaalin käytännön mukaisesti haitta-ainekartoitus ja otettiin lakisääteiset asbestinäytteet.

Asbestinäytteitä on otettu kesällä 2019 ja nyt syksyllä 2019. Näytteitä otettiin pyyhintänäytteinä, pinnoille laskeutuneesta pölystä sekä ilmanäytteistä.

18.10.2019 otetuissa 4 pölynäytteissä oli mukana kattolevyn murusia ja palasia. Koska näytteet sisälsivät itse kattolevyä, (joka sisältää pieniä määriä asbestia), niin myös näytteissä todettiin asbestia.

28.10.2019 Asbestmen Oy:n toimesta otettiin 6 sisäilmanäytettä ja 6 pyyhintänäytettä pinoille laskeutuneesta pölyistä.

Kaikkien ilmasta otettujen näytteiden asbestipitoisuus alittaa puhtaan tilan raja-arvon (alle 0,01 asbestipitoista kuitua/cm³ ilmaa).

Pyyhintänäytteistä ei havaittu asbestikuituja.

Terveystarkastusviranomaisen lausunto:

Terveystarkastusviranomaisen toteaa, että koska Piispanlähteen koulusta ei ilmanäytteiden, eikä pölynäytteiden tutkimuksissa löydetty asbestikuituja, ei koulun käytölle ole estettä ja aloitettuja tiivistyskorjauksia voidaan jatkaa.



Matti Palkén
Terveystarkastaja

