

Tarja Kansanen / TK

27.3.2018

Sisäilmatyöryhmä

Aika	27.3.2018 klo. 13.30
Paikka	Virastotalo, kokoustila 375
Läsnä	Pirkko Lehtonen, Mirka Salonen (pj), Mika Rantanen, Jouni Vuohijoki, Kenneth Söderlund, Tarja Kansanen (siht.)
Poissa	Jari Nuutinen, Jari Silvennoinen, Matti Palken, Päivi Kemppainen, Elisa Paavilainen

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.40

2 Sisäilmatilanne ja korjaustöiden eteneminen

Kaupungin vanhempainyhdistys järjestää 4.4 sisäilma illan. Sisäilma ilta järjestetään 4.4, Mirka on menossa paikalle.

3 Ajankohtaiset kohteet

Piikkiön yhtenäiskoulu; Toimenpiteet etenevät suunnitelman pohjalta. Seuraava kohdekohtainen kokous on 3.4. AVI:n tarkastus 20.4. Väistöt ovat työnalla. Sisäilmailmoituksia ei ole tullut.

Hovirinnan koulu; Parakkiruokailu käytössä. Yhdessä parakissa oli sohva, joka aiheutti oireita yhdelle työntekijälle. Sohva on nyt viety pois parakista. Sisäilmailmoituksia ei ole tullut. Sääolosuhteista johtuvia ilmoituksia on tullut, mutta ne on jo hoidettu. Siivouskeskus siirtyy toisiin tiloihin, jotta suunniteltuja toimenpiteitä koululla voidaan jatkaa. Remonttitarpeiden kartoitus on näin helpompaa. Parakkitalanteen seuranta jää sisäilmaryhmälle. Saneerauskorjaukseen liittyvä ryhmä vastaa muusta toiminnasta. Liikuntasaliin on tehty väliaikaiset toimenpiteet. Tila on turvallinen kaikkien käyttöön. Kaupunginhallitus on linnannut, että tila on vain iltakäytössä. Käynti tilaan on ulkokautta.

Tarja Kansanen / TK

27.3.2018

Valkeavuoren koulu; Suunnitellut toimenpiteet tehty, jatkot toteutuvat maaliskuu-huhtikuun aikana. Liikuntasali siivottu, myös yläpöly huomioitu. Viikolla 8 on tehty ruokasalin ikkunat. Osastoiva seinä tehdään maaliskuu-huhtikuun aikana. AVI:n tarkastus on lokakuussa.

Ristikallion koulu; raportti tehty. Kivikoulun montun lattian kohdalla kapillaarista kosteuden nousua sekä hajua. Osastointi ja muovitus tarpeen. Tulosten pohjalta määritellään toimenpiteet ja käynnistyvät keuhkojen aikana. Liikuntasalin kohdalla ilmanvaihtoa olisi hyvä säätää. Liikuntasalin alla oleva tila vaatii purkutöitä ja korjausta. Opetustila 023 vaatii tarkempaa tutkimusta. Opetustila 115, tilan viereen tulee tuuletusputket joiden kautta mahdollisesti tulee mikrobiperäinen ilma tilaan. Korjaustoimista katon osalta ei ole tehty lopullista päätöstä. Kivikoulun tutkimusraportti on valmistunut

Rungon koulu; Laajamittaiset peruskorjaustyöt käynnissä tällä hetkellä. Asbestipurkutöitä ovat kesken, kestävät vielä 2-4 vk. AVI:n seurannan mukaisesti on kohteen asbesti työt tehty ja toteutettu.

Poliisitalolla; Ilmanvaihdon ongelmia. Ikkunoiden tiivistyskorjaus on valmis. Hallinnollisia ongelmia eli tilassa on ajoittain liian monta työntekijää paikalla yhtä aikaa.

Littoisten monitoimitalo; pukuhuoneiden, saunan ja käytävän remontti valmis. Muiden pukuhuoneiden korjaustyöt todennäköisesti edessä

4 Sisäilmailmoitukset

Koriston päiväkotia; yksi ilmoitus, kohdentuu tupakansavuun. Kyseinen tila ei ole alun perin suunniteltu päiväkotikäyttöön.

Piispanlähteen alakoulun oppilaan huoltaja ottanut yhteyttä Mikaan. Oppilaan oireet pahentuneet viime vuoden aikana. Kohteesta ei ole muuten tullut ilmoituksia / tietoa mahdollisesta sisäilmasta.

5 Muut asiat

Korjaustöiden yhteydessä on tehty haitta-aine selvityksiä. Näistä Mirka laittaa tietoa sisäilmaryhmän omaan käyttöön.

Sisäilmaryhmä tiedottaa kaupungin sivujen kautta.

Tarja Kansanen / TK

27.3.2018

6 Seuraava kokous

24.4 .2018 Kokoushuone 375 klo 13:30-16.00

Seuraavat kokoukset; kokoushuone 375 klo 13:30-16.00

Ajankohdat vuoden 2018 aikana; 30.5, 28.8, 25.9, 23.10, 20.11 ja 18.12.

10 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 15.00

Liitteet

Jakelu

Tiedoksi